



Российская Федерация  
администрация городского округа «Город Калининград»  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
города Калининграда  
**СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12**

236039, город Калининград,  
ул. Богдана Хмельницкого, д. 115  
«17» 03 2017г. № 54  
на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.

Телефон: 8 (4012) 64-32-33  
8 (4012) 64-42-45  
Факс: 8 (4012) 64-32-33  
E-mail: [maoschool12@eduklkd.ru](mailto:maoschool12@eduklkd.ru)  
[school12klgd@rambler.ru](mailto:school12klgd@rambler.ru)

Главное управление МЧС России по  
Калининградской области  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы Московского  
р-на городского округа «Город  
Калининград»

Администрация МАОУ СОШ № 12 в ответ на Ваше Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 80-2-4-51 от 27.02.2017 г. и Предписание № 6/1/6 от 21.02.2017 г. сообщает, что нарушения указанные в пунктах Предписания:

3. не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту противопожарных дверей;
  7. наружная лестница из спортивного зала цокольного этажа не имеет ограждений;
  10. не обеспечена исправность состояния системы автоматической установки пожарной сигнализации  
будут устранены в установленные сроки.
- Нарушения, указанные в пунктах:
1. помещения лифтовой шахты не выделены противопожарными перегородками;
  2. коридоры 1-го, 2-го этажей здания длиной более 60 метров не разделены на участки противопожарными перегородками;
  4. внутренний лестничный марш в здании школы составляет 1,23 м, а требуется не менее 1,35 м;
  5. между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор не менее 75 мм;
  6. перед наружными дверьми этажей горизонтальная входная площадка составляет менее 1,5 ширины полотна наружной двери;
  8. ширина 2-го эвакуационного выхода из спортзала составляет менее 1,2 м;
  9. ширина эвакуационных выходов в месте расположения лифтовой шахты составляет менее 1,2 м  
будут устранены по мере выделения учредителем (Администрацией городского округа «Город Калининград») финансовых средств.

Штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей оплачен 14.03.2017 г. Копия чека-ордера прилагается.

Директор МАОУ СОШ № 12



А.В. Лопатин  
Получено: 17 числа 2017 г. от ОВД. ПР Московского р-на  
Г.О. Горы Калининград Кошечков И.А.  
20.03.2017 09:20